

## Merkblatt Nutzung von Helium gefüllten Ballonen

Grundsätzlich sind in den Veranstaltungshäusern und Außenflächen der Wiesbaden Congress & Marketing ausschließlich nicht brennbare Gase zu verwenden.

Sollten auf einem Stand zu Werbezwecken Helium-Ballons verwendet werden, so sind folgende Punkte zu beachten:

- Die max. Bauhöhe der jeweiligen Halle/Raumes darf auch mit den Ballons nicht überschritten werden.
- Die Ballons sind mit Drahtseilen gegen Abheben zu sichern; ein Losreißen ist unbedingt zu verhindern.
- Sie dürfen nur innerhalb der Standfläche eingesetzt werden.
- Bei Werbedrucken ist ein Mindestabstand von 1,0 m zu den Nachbarn einzuhalten.
- Es darf nur eine Druckgasflasche von max. 11 kg am Stand zum Befüllen aufgestellt werden.
- Es dürfen keine nicht berechnigte Personen Zugang zu den Druckgasflaschen erlangen.
- Während des Befüllens ist darauf zu achten, dass der Behälter gegen Umfallen gesichert ist.

Sämtliche Bestimmungen der TRG 280 und BGV B6 sind zu beachten.

Es dürfen nur solche Ausrüstungen verwendet werden, die für den Stoff, den vorgesehenen Druck und die Temperatur geeignet sind. Die Druckgasflaschen sind von Wärmequellen fernzuhalten. Die Gasflaschen dürfen NICHT in den Hallen, Sälen und Räumlichkeiten gelagert werden.

-

Folgende Informationen gelten ausschließlich für Veranstaltungen im RheinMain CongressCenter:

Im RheinMain CongressCenter kann bei Bedarf eine sachgerechte Lagerung durch unseren Logistikpartner erfolgen. Wenden Sie sich bitte hierfür an unseren Logistikpartner, der eine fach- und sachgerechte Lagerung Ihrer Produkte für Sie kostenpflichtig übernimmt.

Email: [Info@steinbrueck-dienstleistungen.com](mailto:Info@steinbrueck-dienstleistungen.com)

**Sollten Sie allgemeine Fragen haben, stehen wir gerne für Sie zur Verfügung.**

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH | Postfach 38 40 | 65028 Wiesbaden

RMCC: [veranstaltungstechnik@wicm.de](mailto:veranstaltungstechnik@wicm.de)

Kurhaus Wiesbaden: [kurhaus@wicm.de](mailto:kurhaus@wicm.de)

Jagdschloss Platte: [jagdschloss-platte@wicm.de](mailto:jagdschloss-platte@wicm.de)